



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบโทร๐๔๔๐๐๙๕๕๙

ที่ นม ๗๖๖๐๑/๕๖๙

วันที่ ๐๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ และระบบคุณภาพน้ำประปา บ้านโคกเห็บ หมู่ ๑๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

๑. ต้นเรื่อง

ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ที่ นม ๗๖๖๐๑/๕๖๙ เรื่อง เพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโคกเห็บ หมู่ ๑๒ ตำบลตะขบ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกเห็บ หมู่ ๑๒ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

จากการลงพื้นที่ในวันที่พุธที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้าฯ นางสาวสุรภา วรรณรัตน์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ที่ ๘๒๓/๒๕๖๕ ได้ร่วมลงพื้นที่พร้อมพันจ่าอากาศเอกดำรงศักดิ์ หงส์พิทักษ์ชน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบหมู่ที่ ๑๒ เพื่อสำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒ ได้มีการประชุมร่วมกันกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒ พบว่า ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชน คือน้ำประปามีตะกอน และมีกลิ่นแรง ทำให้มีความจำเป็นต้องพักน้ำประปาทิ้งไว้ประมาณ ๓ วัน จึงจะสามารถใช้น้ำประปาได้

จากการลงพื้นที่สำรวจบ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒ นั้น ไม่มีบ่อบักน้ำประปา ทำให้ต้องสูบน้ำประปาจาก บ่อน้ำของหมู่บ้านไปใช้โดยไม่มีการพักน้ำ ทำให้เกิดสิ่งสกปรกเข้าไปในระหว่างการสูบน้ำ ประกอบกับการใช้งานระบบ น้ำประปาเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างหอสูบน้ำประปาตัวเก่าและบ่อกแทงก์ เนื่องจากแรงดันน้ำประปาของ บ่อกแทงก์ไม่สามารถส่งน้ำกระจายได้อย่างทั่วถึง หากใช้เพียงบ่อกแทงก์ ประชาชนที่อาศัยบริเวณบ้านหัวอ่าง ไม่มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค และบริโภคจึงจำเป็นต้องมีการใช้ร่วมกันระหว่างถังสูบน้ำตัวเดิม และบ่อกแทงก์ โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า น้ำประปามีกลิ่นแรง บางวันใส บางวันไม่ใสสลับกัน ในวันที่ศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่ น้ำประปามีทั้งขุ่น และใสสลับกันปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

๓. ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคกเห็บ หมู่ ๑๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกฝ่าย ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จึงขอดำเนินการดังนี้

๑. ประสานไปยังคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน บ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะขบ เพื่อแก้ไข ปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพที่ดีในการอุปโภค-บริโภค

๒. รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาไปยังศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวสุรภา วรรณรัตน์)
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นางสาวลำพู ปะถานะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เรื่อง รายงานการตรวจสอบระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคกเห็บ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะขบ
ไปยังศูนย์ดำรงธรรม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการน้ำประปา หมู่บ้านโคกเห็บ
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายราเชนทร์ ผึ้งตะขบ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ลงชื่อ

(นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ภาคผนวก





